

УТВЕРЖДАЮ  
начальник Управления образования  
Администрации Советского района  
А.К. Войтукевич  
«22» мая 2017 года

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»
- 1.2. Адрес объекта: 628247, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл., Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8516,93 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2013, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* июль 2015, *капитального* нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628247, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (договор безвозмездного пользования №1)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования администрации Советского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628240, г. Советский Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. 50 лет Пионерии, д.11 В

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)  
Образование

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление образовательных услуг: начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) На объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 6,5 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (дети инвалиды передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): дети инвалиды передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 72/270/342

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Железнодорожная станция «Конда» (до объекта 900 метров), вблизи объекта располагается 1 остановка - маршрутное такси до остановки г. Советский и «Вокзал». Переход через проезжую часть возможен через не регулируемые перекрёстки

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: не регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт,
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Частично нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: таковых нет 2015-2020 в рамках муниципальной программы

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДВЧ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_  
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 07 августа 2015 года раздел «Карта объектов» модуля, «Интерактивная карта доступности объектов» на Интернет-портале «учимся жить вместе»

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01 » июня 20 17 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 02 » июня 20 17 г.
3. Решения Комиссии от « 02 » июня 20 \_\_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
Муниципального образовательного бюджетного  
учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа п. Зеленоборск»  
\_\_\_\_\_ О.М. Калугина  
« 01 » июня 2017 года

## АНКЕТА

### Муниципальное бюджетное образовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» **К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»
- 1.2. Адрес объекта: 628247, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл., Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8516,93 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2013, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* июль 2015, *капитального* нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628247, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление (договор безвозмездного пользования №1)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования администрации Советского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628240, г. Советский Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. 50 лет Пионерии, д.11 В

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)  
Образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление образовательных услуг: начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
На объекте, на дому, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети с 6,5 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (дети инвалиды передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): дети инвалиды передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 72/270/342
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Железнодорожная станция «Конда» (до объекта 900 метров), вблизи объекта располагается 1 остановка - маршрутное такси до остановки г. Советский и «Вокзал». Переход через проезжую часть возможен через не регулируемые перекрёстки

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: не регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно**

## **4. Управленческое решение**

### **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Частично нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано** \_\_\_\_\_

Калугина О.М., директор, (34675) 4-75-95

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»

Российский Федерация, 628247, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1.1; 1.2	Не оборудован доступными элементами информации об объекте	Все	Оборудовать доступными элементами информации об объекте	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2.1; 2.2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей Отсутствует оборудование (в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения и слуха	С С, Г	Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей Установить оборудование для людей с недостатками слуха и зрения	КР КР
1.3	Лестница (наружная)	есть	3	3.1; 3.2	Замечаний нет	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	4.1; 4.2	Замечаний нет	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	5	5.1	Отсутствует оборудованная автостоянка и парковка	Все	оборудовать автостоянку и парковку	ТР
	Общие требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН	Все	Установить информирующие обозначения	КР



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, К, У)	6	6.1 6.2	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О, К, У) – доступно частично избирательно.

Для адаптации структурно-функциональной зоны необходимо проведение следующих видов работ:

- Оборудовать доступными элементами информации об объекте.
- Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей.
- Установить оборудование для людей с недостатками слуха и зрения.
- Оборудовать доступными элементами информации об объекте.
- Установить поручни в коридорах, на лестницах

**I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»

Российский Федерация, 628247, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	3.1; 3.2	нет			
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	4.1; 4.2	Нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	7.1	Отсутствует подогрев поверхности площадки	все	Установить подогрев поверхности площадки	КР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	8.2; 8.3	Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны)	Все	Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны)	ТР
2.5	Тамбур	есть	-	9.1	Нет			
	Общие требования к зоне				Выключатели и розетки установлены выше чем на 0,8 м.	К	Установить выключатели и розетки в соответствии с требованиями	ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (О,С,Г,У)	1	1.1; 1.2;	ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДП-И- доступно полностью избирательно.**

Для адаптации структурно-функциональной зоны необходимо проведение следующих видов работ в рамках текущего ремонта:

- Установить подогрев поверхности площадки.
- Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны).
- Установить выключатели и розетки в соответствии с требованиями.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»

Российской Федерации, 628247, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	10	10.1	Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов) Отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности в опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы).	Все	Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов) Установить дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности в опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы).	КР ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	11	11.1; 11.2; 11.3	Отсутствуют поручни с двух сторон На поручнях нет рельефных обозначений этажей	Все Все	Отсутствуют поручни с двух сторон На поручнях нет рельефных обозначений этажей	КР КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Не предусмотрен проектом здания			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	12.1	Не предусмотрен проектом здания Есть гусиничное подъемное лестничное устройство для			

					подъема и перемещения инвалидов			
3.5	Дверь	есть	нет		Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов)  Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м; нет дублирования рельефными знаками	Все  Все	Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов)  Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м; обозначить рельефными знаками	КР  ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Зеленые линии	13.1; 13.2;	Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов)  Отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности в опасных помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы).	Все  Все	Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов)  Установить дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности в опасных помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы).	КР  ТР
	Общие требования к зоне				Выключатели и розетки на высоте более 0,8 м от уровня пола	Все	Установить выключатели и розетки в соответствии с требованиями	ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в.т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		13.1 13.2	КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно.**

Для адаптации структурно-функциональной зоны необходимо проведение следующих видов работ в рамках текущего ремонта:

- Установить подогрев поверхности площадки.
- Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны).
- Установить выключатели и розетки в соответствии с требованиями.
- Установить поручни в коридорах, на лестницах

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения объекта (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»

Российский Федерация, 628247, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	14	14.1; 14.2; 14.3	Отсутствует специализированное оборудование для людей с недостатками слуха и зрения	Г, С	Установить специализированное оборудование для людей с недостатками слуха и зрения	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	15	15.1; 15.2; 15.3	Отсутствуют вмонтированные системы индивидуального прослушивания	Г, С	Установить вмонтированные системы индивидуального прослушивания Оборудовать специально оборудованные места для лиц с дефектами слуха	КР
					Отсутствуют специально оборудованные места для лиц с дефектами слуха	Г		КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	Отсутствует прилавочная форма обслуживания	Все	Оборудовать прилавочную форму обслуживания	ОРГ
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов)	Все	Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов) Установить дверные ручки с тактильными	КР
					Отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными	Все		ТР

					знаками опасности в опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы).		опознавательными знаками опасности в опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы).	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	да	16	-	Отсутствует кабина индивидуального обслуживания	Все	Установить кабину индивидуального обслуживания	ОРГ
	Общие требования к зоне				Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м; нет дублирования рельефными знаками	Все	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м; обозначить рельефными знаками	ТР
					Выключатели и розетки на высоте более 0,8 м от уровня пола	Все	Установить выключатели и розетки в соответствии с требованиями	ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ	12	12.1	КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДУ - доступно условно.**

Для адаптации структурно-функциональной зоны необходимо проведение следующих видов работ в рамках текущего ремонта:

- Установить подогрев поверхности площадки.
- Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны).
- Установить выключатели и розетки в соответствии с требованиями.





**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»

Российский Федерация, 628247, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный

округ – Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	17	17.1; 17.2	Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Все	Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	18	18.1; 18.2	Отсутствует рельефная нумерация шкафов на контрастном фоне	Все	Установить рельефную нумерацию шкафов на контрастном фоне	ТР
					Выключатели и розетки в помещениях на высоте более 0,8 м от уровня пола Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м; Нет дублирования рельефными знаками	Все  Все	Установить выключатели и розетки в соответствии с требованиями Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м; установить дублирование рельефными знаками	ТР  ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	17,18	17.1 17.2 18.1 18.2	ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

Для адаптации структурно-функциональной зоны необходимо проведение следующих видов работ в рамках текущего ремонта:

- Установить подогрев поверхности площадки.
- Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны).
- Установить выключатели и розетки в соответствии с требованиями.

**I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»  
Российский Федерация, 628247, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Зеленые линии	19.1; 19.2; 19.3	Частично отсутствуют	Все	Установить	ТР
6.2	Акустические средства	есть		20.1 21.2	Замечаний нет	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет		21.1 21.2	Отсутствуют тактильные средства	С	Установить тактильные средства информации	КР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, У)		19.1; 19.2; 19.3 20.1 21.2 21.1 21.2	КР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (К, О, Г, У) – доступно частично избирательно;  
Для адаптации структурно-функциональной зоны необходимо проведение следующих видов работ в рамках текущего ремонта:  
- Установить подогрев поверхности площадки.

- Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны).
- Установить выключатели и розетки в соответствии с требованиями.