

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 86230041000105070320 Дата « 14 » февраля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 83

ул. Никольская, д. 9, г. Югорск,
ХМАО- Югра, 628260

« 15 » 03. 2023

(место выдачи предписания)

Мною, начальником ТО Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Югорске и Советском районе Злобиным Валерием Викторовичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита ПМ № 86230041000105070320 в отношении:
Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск" 628247, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район пгт. Зеленоборск, улица Политехническая, 20
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Перегоревшие лампы меняются не своевременно, присутствуют перегоревшие лампы в кабинете начальных классов №103 (всего 28 ламп, из которых пять не исправны), что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Вход. № 855
«14» 03 2023.

2. Ученическая мебель имеет дефекты и повреждения в кабинете начальных классов №105 (парты), что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».;
3. В кабинете физики № 201, используется мебель (стулья), не устойчивая к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.3, п.2.4.9 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В санитарном узле для мальчиков расположенном на 1-ом этаже (левое крыло), потолок имеет дефекты (отслоение водоземлемой краски); напольная плитка повреждена (сколы), что является нарушением п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В спортивном зале на потолке присутствуют следы протеканий, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».;
6. В ходе проведения инструментальных исследований (протокол измерения физических факторов от 10.03.2023 года № 35.23ф с приложением экспертное заключение СЮ.27.О.06328.03.23 от 10.03.2023 года) установлено, по исследуемому параметру "Относительная влажность, %" - ниже допустимого уровня на 19,7% в месте измерения "Кабинет начальных классов № 103"; ниже допустимого уровня на 23,1% в месте измерения "Кабинет начальных классов № 205", ниже допустимого уровня на 20,9% в месте измерения "Кабинет английского языка № 304", что не соответствует табл.5.35 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.03.2024:

- 1.Провести замену перегоревшие лампы в кабинете начальных классов №103 (всего 28 ламп, из которых пять не исправны).
- 2.В кабинете начальных классов №105 (парты) устранить дефекты и повреждения на ученической мебели.
- 3.В кабинете физики № 201, использовать мебель (стулья) устойчивую к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- 4.В санитарном узле для мальчиков расположенном на 1-ом этаже (левое крыло) провести текущий ремонт потолка и напольной плитки.
- 5.В спортивном зале на потолке устранить следы протеканий.
6. В кабинетах начальных классов № 103, № 205", "Кабинете английского языка № 304", соблюдать допустимые уровни по параметру "Относительная влажности, %".

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____

Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск", 628247, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район пгт.Зеленоборск, улица Политехническая, 20

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе по адресу: ул. Никольская, д. 9, г. Югорск, ХМАО- Югра, 628260 тел./факс заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или на адрес

г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела		В.В. Злобин
(должность составившего предписание)	лица (подпись)	(инициалы и фамилия)



С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 03 2023 г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
